UVGERMI SA, ZAC de la Nau, 19240 Saint-Viance, FRANCE
Tél. + 33 (0)555881888 // Fax : + 33 (0)555881816
Mail : contact@uvgermi.fr // www.uvgermi.fr
DOM. BANCAIRE : BP. AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE FR76 1090 7005 5644 2214 3140 629 /
BIC : CCBPFRPPBDX / SIRET : 519 114 235 00012 CODE / APE 2829 B / N°TVA CCE : FR 54 519 114 235

ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

REMPLACEMENT D'UNE LAMPE TYPE "M" ANCIENNE GENERATION

AVANT TOUTE INTERVENTION IL EST IMPERATIF DE METTRE L'ARMOIRE HORS TENSION

INFORMATION ET CONTROLES AU MONTAGE D'UNE LAMPE TYPE "M" v2021

⇨ deviennent

⚠ ATTENTION ⚠ Si votre appareil a été fabriqué avant 2015 :

- Contrôler, à l'aide d'un pied à coulisse, le diamètre de passage de la lampe dans la pièce de fixation (bouchon de gaine)

Si le diamètre mesuré est inférieur à **33** mm,
OU
Si la pièce diffère de celle illustrée ci-contre ⇨



- Il faut remplacer la pièce de fixation (bouchon de gaine) par la référence 14000181 + 15000754
- En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter :

05.55.88.18.88 sav@uvgermi.fr