

FILTRES "T" SCANAWAY & SCANAWAY KITS A ASSEMBLER INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE ET OPERATION

Procédure de montage:

1. Relâchez la pression et vidangez le filtre.
2. Retirez le couvercle du filtre et le tamis.
3. Insérez le roulement inférieur du scanner (#12) dans le port inférieur à l'extérieur du couvercle du filtre (#5). Utilisez un outil en plastique ou en bois pour le frapper légèrement et le mettre à sa place. Vérifiez que le joint torique (#16) est bien à sa place.
4. Insérez la douille d'entraînement (#13) dans le port supérieur du corps du filtre. Vérifiez que les deux joints toriques (#15) sont à leur place.
5. Serrez le bouchon (#10) sur le filetage du port supérieur du filtre. Vérifiez que le joint (#8) est à sa place.
6. Insérez le scanner (#9) dans le corps du filtre (#1) et vissez-le dans la douille d'entraînement (#13). Il est recommandé de lubrifier l'arbre avec de la graisse silicone.
7. Installez la poignée (#9) sur l'arbre du scanner et fixez la goupille (#17.1) à travers la poignée (#17).
8. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au fond du filtre.
9. Insérez le tamis dans le filtre, en vérifiant que les joints toriques existent et que le tamis est bien en place.
10. Fermez le couvercle du filtre et serrez-le avec l'écrou de serrage (#2), vérifiez que la partie inférieure du scanner d'aspiration se déplace librement à travers le roulement.
11. Installer le connecteur 11/2" (#14) avec son joint (#15) et la vanne à bille (#11). Si la vanne à bille n'est pas fournie avec le kit, une vanne manuelle 11/2" doit être installée.
12. Facultatif : installez l'indicateur de colmatage sur le port de contrôle de pression d'entrée 1/4". Les connecteurs (#6) doivent être installés sur le port de sortie 1/4". Le tube de 6 mm doit être connecté entre le connecteur (#6) et l'indicateur de colmatage (#7).

Opération instructions:

1. Le nettoyage du filtre doit être effectué lorsque la différence de pression à travers le tamis atteint 0,5 bar (7 psi) ou lorsque le bouton rouge de l'indicateur de colmatage apparaît.
2. **Le nettoyage du filtre Scanaway doit être effectué pendant que le filtre est sous pression.**

Pression de service minimale pour le rinçage : 2,0 bar/30 psi


3. Ouvrez progressivement la vanne de rinçage.
4. Tournez la poignée complètement vers le haut puis vers le bas.
5. Fermez progressivement la vanne.
6. Dans le cas où le filtre est toujours bouché (le bouton indicateur de pression est en haut). Répétez ce qui précède pendant que la vanne en aval du filtre est fermée.
Dans la plupart des cas, cela nettoiera le tamis, cependant, si nécessaire, fermez la vanne amont, vidangez le filtre et nettoyez-le manuellement.

Attention!


Afin d'éviter les coups de bélier (surpression), toujours ouvrir et fermer les vannes dans un mouvement progressif.

FILTRES "T" SCANAWAY – Installation Type

50mm (2") - Fileté



80mm (3") - Bride



Données Techniques


Vanne de rinçage	40 mm, 1½"	
Temps de Lavage	10 secondes	Approximatif, sujet à l'opérateur
Volume Rejeté	15 litres / 4 US gallon	A 2 bar / 30 psi
Débit Minimum de lavage	15m ³ /h / 66 US gpm	A 2 bar / 30 psi
Critère de Lavage	Différentiel pression de 0.5 bar / 7 psi et opération manuel	

FILTRES "T" SCANAWAY & SCANAWAY KITS A ASSEMBLER

DESCRIPTION	SCANAWAY FILTER	SCANAWAY ASSEMBLY KIT
2"T Scanaway Filter (BSP)	030000-000002	700190-001386
2"T Scanaway Filter (NPT)	030000-000048	700190-001398
2"T-Super Scanaway Filter (BSP)	030002-000001	700190-001390
2"T-Super Scanaway Filter (NPT)	030002-000007	700190-001391
3"T Scanaway Filter (BSP)	030004-000001	700190-001401
3"T Scanaway Filter (NPT)	030004-000007	700190-001407
3"T Scanaway Filter (UNFL)	030004-000009	700190-001401
3"T Scanaway Filter (ASA)	030004-000013	700190-001407

NO.	DESCRIPTION	CAT. NO.
1	Housing (2"T, 2"T-S) BSP	710103-004372
	Housing (2"T, 2"T-S) NPT	710103-004373
	Housing-TH (3"TL) BSP	710103-004385
	Housing-TH (3"TL) NPT	710103-004386
2	Tightening nut (T filters)	710103-000544
3	O-Ring P2-437	770102-000169
4	Weavewire screen Ø110 x 250mm (2")*	700101-XXXXXX
	Weavewire screen Ø110 x 370mm (2"T-S, 3"T)*	700101-XXXXXX
4.1	O-Ring P2-242	770102-000130
5	Lid (2"T)	710103-005731
	Lid (2"T-S, 3"T)	710103-005700
6+7	Clogging Indicator assembly:	700190-001304
6	L-Connector (1/4" x 6mm)	720501-000196
7	Clogging indicator housing	700190-001245
8	Cap seal 2"	770103-000041
	Cap seal 3"	770103-000047
9	2"T Scanner	710101-001430
	2"T-S & 3"T Scanner	710101-001431
10	Cap assembly 2"	700190-001393
	Cap assembly 2" NPT	700190-001394
	Cap assembly 3"	700190-001405
	Cap assembly 3" NPT	700190-001406
10.1	O-Ring P2-114	770102-000083
10.2	Fixing ring (brass)	710103-000700
11	Ball valve 1 1/2" (PVC)	730104-000253
	2" plastic bearing	710101-001370
13	Suction Scanner Drive Bushing (2"T,2"T-S)	710103-000689
	Suction Scanner Drive Bushing (3"T)	710103-000709
14	Connector 1 1/2"F x 1 1/2"M	780101-000955
15	O-Ring P2-129 (2"T & 2"T-S)	770102-000096
	O-Ring P2-232 (3"T)	770102-000121
15A	O-Ring P2-129	770102-000096
16	O-Ring P2-028	770102-000069
17	Handle	700190-001414
17.1	Pin	710101-000651

* Requires micron and filter model



Limites de garantie Amiad

1. Ce certificat s'applique aux produits **Amiad**, que vous avez achetés à **Amiad** ou à **un distributeur autorisé et officiel d'Amiad** (« **distributeur** » dans le texte ci-dessous). Cette garantie s'étend seulement à l'acheteur original, et n'est pas transférable à quiconque aurait acheté, loué ou obtenu par tout autre moyen le produit par l'acheteur d'origine.
2. Par la présente, Amiad garantit par la présente que les produits sont et seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. Amiad garantit par la présente que les produits sont et seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale.
3. Cette garantie est applicable pour une période de 12 mois après la date du bordereau de transport ou équivalent (la « **Période de garantie** »).
4. Dans le cas où, pendant la période de garantie, le distributeur découvre un défaut de matériel et/ou de fabrication dans sur un produit ou une pièce détachée (le « **produit défectueux** »), celui-ci devra soumettre une réclamation écrite à Amiad en utilisant le formulaire de réclamation d'Amiad. Pour obtenir le formulaire de réclamation, le dépôt de la réclamation ou toutes questions éventuelles, veuillez contacter votre représentant Amiad.
5. Sur demande écrite par Amiad, le distributeur doit renvoyer les produits défectueux — ou un échantillon de celui-ci — à Amiad, aux frais d'Amiad. En cas d'envoi, Amiad suggère au client de prévoir un emballage pour bien protéger le produit; et faire assurer le colis par le transporteur à la hauteur de la valeur du produit, dans la mesure où Amiad décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage survenant pendant l'expédition. À condition toutefois que dans le cas où Amiad détermine que la garantie ne couvre pas de tels produits, le distributeur devra rembourser Amiad pour un tel coût (y compris les frais de transport et de douane). Tout produit ou pièce retournée doit être accompagné du certificat de garantie et de la facture d'achat. Il est précisé que le distributeur ne peut pas retourner le produit défectueux à moins que ce retour ait été coordonné et approuvé par Amiad à l'avance.
6. Les obligations d'Amiad dans le cadre de cette garantie se limitent à la réparation ou l'échange, sans surcoût pour le distributeur, du produit ou de la pièce s'avérant défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et ayant fait l'objet d'une maintenance tel que préconisé par le manuel d'utilisation et de maintenance. La mise à disposition d'un produit réparé ou du remplacement durant la période de garantie se traduira par une extension de la période de garantie d'une période supplémentaire de 12 mois; le total cumulé de période de garantie ne peut excéder 18 mois à compter de la date de livraison.
7. Cette garantie est valable à la condition que les produits soient installés selon les instructions d'Amiad telles qu'exprimées dans les manuels d'instructions d'Amiad et selon les limitations techniques telles que stipulées dans la documentation d'Amiad ou comme indiqué par un représentant d'Amiad.
8. Cette garantie ne s'appliquera pas aux produits endommagés ou défectueux résultant de ou liés à :
 - (i) Incendie, inondation, surtensions ou défaillances ou toute autre catastrophe et/ou événement imprévu tels que ceux pour lesquels les clients sont habituellement assurés ;
 - (ii) Défauts, abus ou négligence du client ;
 - (iii) Responsabilités du client, notamment le fait que la prise d'eau ne répond pas aux normes convenues, telles que définies dans un document écrit, approuvé par Amiad ou un stockage inapproprié de l'équipement ;
 - (iv) Utilisation inappropriée ou non autorisée du Produit ou des pièces connexes par le client, y compris le manque, par le client, à faire fonctionner le produit en conformité avec les recommandations et les instructions d'Amiad, comme indiqué dans les manuels d'Amiad et autres documents écrits, l'utilisation autre que par un opérateur formé et qualifié, ou une mauvaise installation du produit par un tiers non autorisé par Amiad produit ;
 - (v) Exécution par le client de la maintenance et services autres que par un opérateur spécialisé, qualifié et formé à cet effet, ou en non-conformité des recommandations et instructions d'Amiad, ou autrement que conformément aux procédures définies dans la documentation fournie pour les produits ;
 - (vi) Toute modification, réparation ou pièce étrangère, ou réparation des Produits effectuées par des personnes autres que par Amiad ou ses représentants techniques autorisés.
9. En aucun cas, Amiad ne saurait être tenu responsable par le client ou par une tierce partie, des dommages, y compris les dommages indirects, spéciaux, exemplaires, punitifs ou consécutifs, de la perte de bénéfices découlant de ou en relation avec cette garantie, ou découlant de, ou en relation avec la performance du produit ou de l'inexécution, même les personnes ont été avisées de la possibilité de tels dommages.
10. Amiad sera excusé de l'inexécution ou du retard dans l'exécution des présentes si un tel manquement ou le retard est dû à des causes raisonnablement indépendantes de sa volonté ou de force majeure empêchant ou entravant la performance.
11. La garantie limitée énoncée aux présentes est la seule garantie donnée par Amiad et est fournie en lieu et place de toutes les autres garanties créées dans le cadre d'une quelconque documentation, d'un emballage ou autre.
12. Amiad n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les accessoires ou pièces non fournis par Amiad. Dans le cas où Amiad est tenu de corriger un produit défectueux ou un produit non couvert par cette garantie, il le fera uniquement en contrepartie de frais supplémentaires.